



A TODOS NUESTROS ASOCIADOS:

Buenos días, Representantes de la Comunidad Portuaria.

Por medio del presente se retroalimentar sobre la Falla eléctrica en la Aduana de Veracruz

A las 03:14 horas, se presentó de nueva cuenta una falla y corte de suministro de energía eléctrica por parte de CFE, causando afectación en Plataforma de Reconocimiento, Plataforma de Exportación, Cabina Control Equipos RNI Gamma (Ruta Importación y Ruta Exportación Bahía Sur).

Se tomaron las siguientes acciones:

- Desde esa hora se estuvo operando nuevamente la ruta con servicio extraordinario de manera limitada con la revisión de mercancías a través ERNI Móviles y la parte administrativa/operativa mediante plantas de emergencia con servicios básicos de alumbrado y equipos de cómputo.
- Se inicia la operación del servicio ordinario con 3 ERNI Móviles (02 ERNI para ruta importación bahía sur sirviendo a 4 Módulos de Selección Automatizada y 01 ERNI para ruta exportación bahía sur).
- Para reducir el impacto a las operaciones de comercio exterior y que la ruta fiscal se extienda a causa de la operación con capacidades limitadas por el no suministro de energía por parte de CFE, se procederá al cierre de patios y recintos fiscalizados autorizados.
- Una vez se restablezca suministro, se analizará la manera de compensar la salida de mercancías de patios y recintos.
- Estamos a la espera de que acuda CFE para realizar libranza.

Por la importancia de lo anterior les sugerimos tomar nota.



Vicente Maldonado Fernández

Gerente de T.I.

229 989 6026

vmaldonado@aaaver.org.mx

Constitución 286
91700, Centro, Veracruz, Ver
www.aaaver.org.mx



CENTENARIO
1925-2025